

Предписание № 716/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Школа № 38 городского округа
город Уфа Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору
Хабибова Р.Р. № 716 от «25» ноября 2020 года, ст. 6

(наименование органа ОНД)

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: «03»
декабря 2020г. с 15 час. 04 мин. до 16 час. 04 мин., «08» декабря 2020г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00
мин. проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному
надзору лейтенантом внутренней службы Яхиным Булатом Салаватовичем, в отношении объекта
защиты: зданий и сооружений используемых Муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением Школа № 38 городского округа город Уфа Республики Башкортостан по адресу:
450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Академика Королева, д. 13, корп. 1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: Директор МАОУ Школа № 38 Голиванова Татьяна
Николаевна, заместитель директора по АХЧ МАОУ Школа № 38 Хафизова Марсиля Габидулловна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	3 этаж			
1.	На третьем этаже в световом кармане непроектными перегородками (пластиковыми), оборудован учебный класс (кабинет №322)	п.4.3 СНиП 21-01-97*	15.08.2021	
	2 этаж			
2.	В коридоре возле библиотеки установлена непроектная пластиковая перегородка. На пути эвакуации устроен читальный зал. (кабинет № 215)	п.4.3 СНиП 21-01-97*	15.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор г. Уфы по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

лейтенант внутренней службы Яхин Б.С.

по пожарному надзору)



«08» декабря 2020г.

Предписание для исполнения получил(а)

(подпись)

Директор МАОУ Школа

№ 38 Голиванова Т. Н.

(должность, фамилия, инициалы)

«08» декабря 2020г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору